



Прокуратура
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
СОВЕТСКОГО РАЙОНА г. ОРЛА

ул. Октябрьская, 25
г. Орёл, 302028
телефон: 8 (4862) 73-15-23

15.08.2023 № 13-2023

И.о. директора БПОУ ОО «Орловский
областной колледж культуры и
искусств»

Афонасовой С.А.

ул. Матросова, д.3, г.Орел, 302020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района, во исполнение задания прокуратуры области проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства об образовании, в том числе, в части создания условий для осуществления образовательного процесса в детских музыкальных, художественных, хореографических образовательных учреждениях, в ходе которой установлено, что со стороны БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» допускаются нарушения требований закона в рассматриваемой сфере.

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее по тексту Федеральный закон № 181-ФЗ), который гарантирует инвалидам социальную защиту, представляющую собой систему гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества (ч. 1 ст. 2).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

О № 013744

06.03.2024г.
№ 353/01-16

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В соответствии с ч.1 ст.12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Конкретные параметры доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения указаны в Своде правил 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр, (далее по тексту СП 59.13330.2020), который устанавливает общие требования к общественным, жилым и производственным зданиям и сооружениям, а также содержит обязательные для исполнения требования, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

В ходе проверки, проведенной 13.07.2023, установлено, что в БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» ступеньки на входе в здание разрушены, отсутствуют поручни на ступеньках, чем нарушаются требования закона об обеспечении беспрепятственного доступа к объекту лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При проверке соблюдения требований закона в сфере противопожарной безопасности в БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» выявлены следующие нарушения закона:

- отсутствует периметральное ограждение образовательного учреждения;
- при осмотре помещений выявлена ненадлежащая отделка потолков (имеются следы заливки и разрушение штукатурки на первом этаже в коридоре и в спортивном зале), деревянные оконные рамы на первом этаже требуют замены;
- допускается эксплуатация пластиковых двупольных дверей, на первом этаже, ведущих из вестибюля в коридоры высотой менее 1,9 метра;
- допускается эксплуатация дверей лестничных клеток без приспособлений для самозакрывания;

